

镇雄县人民医院自行监测方案

一、企业基本情况

1. 法定代表人	胡翊
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	/
4. 社会信用代码	12532128431659229H
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>昭通市</u> 地区（市、州、盟） <u>镇雄县</u> 县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>昭通市</u> 地区（市、州、盟） <u>镇雄县</u> 县（区、市、旗） <u>镇雄县迎宾大道（南侧）与镇雄大道交汇处</u> 乡（镇） <u>镇雄县迎宾大道（南侧）与镇雄大道交汇处街</u> （村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>104, 52, 33. 20/27, 24, 34. 34</u>
8. 联系方式	电话号码: <u>15087277504</u> 联系人: <u>宋仕超</u> 手机号码: <u>15087277504</u> 传真号码: <u> </u> 邮政编码: <u>657200</u>
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	其他
11. 企业类别	其它企业
12. 行业类别	行业名称: <u>综合医院</u> 行业代码: <u>8411</u>
13. 建成投产时间	2018-09
14. 所在流域	流域名称: <u>云南、西藏、新疆国际河流诸河流域</u> 流域代码: <u>JA-JF</u>
15. 所在海域	海域名称: <u> </u> 海域代码: <u> </u>



二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方 式	监测频次	监测方法	主要仪器
燃气锅炉	燃烧	MF0003	尾 气 处 理 设 施 排 气 筒 001	氮氧化物	上 限:200mg/Nm ³	排污许可证	手 工	1 次/1 月	固定污染源 废 气 氮 氧 化物的测定 定电位电解 法 HJ 693-2014	
燃气锅炉	燃烧	MF0003	尾 气 处	二氧化硫	上	排污许可证	手	1 次/1 年	固定污染源	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			理 设 施 排 气 筒 001		限:50mg/Nm3		工		排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	
燃气锅炉	燃烧	MF0003	尾 气 处 理 设 施 排 气 筒 001	颗粒物	上 限:20mg/Nm3	排污许可证	手 工	1 次/1 年	环 境 空 气 总悬浮颗粒物 的 测 定 重 量 法 GB/T	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
									15432-1995	
燃气锅炉	燃烧	MF0003	尾气处 理设施 排气筒 001	烟气黑度	上 限:1.0mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1年	固定污染源 排放烟气黑 度的测定 林格曼烟气 黑度图法 HJ/T 398-2007	

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方 式	监测频次	监测方法
总 排 放 口 001	悬浮物	上限:60mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 周	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
总 排 放 口 001	总氰化物	上 限:0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季 度	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (HJ 484—2009)
总 排 放 口 001	阴离子表面活性剂	上限:10mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季 度	水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法 GB7494-87
总 排 放 口 001	肠道致病菌		排污许可证	手工	1 次/1 周	医疗机构水污染物排放标准 (GB 18466-2005)
总 排 放 口 001	化学需氧量	上 限:250mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 周	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
总 排 放 口	肠道病毒		排污许可证	手工	1 次/1 季	医疗机构水污染物

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
001					度	排放标准 (GB 18466-2005)
总排放口 001	动植物油	上限:20mg/L	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012
总排放口 001	色度	上限:64mg/L	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 色度的测定 GB 11903-89
总排放口 001	挥发酚	上限:1.0mg/L	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
总排放口 001	pH 值	上限:9 无量纲 下限:6 无量纲	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
总排放口 001	粪大肠菌群	上限:5000mg/L	排污许可证	手工	1次/1月	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵和滤膜法 (试行) HJ/T347-2007

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
总 排 放 口 001	五日生化需氧量	上限:100mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
总 排 放 口 001	总余氯 (以 Cl 计)	上 限 :8mg/L 下限:2mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 (HJ586-2010) , 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 (HJ585-2010) ,/ 其他,其他,水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 (HJ586-2010)

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
总排放口 001	氨氮 (NH ₃ -N)	上限:45mg/L	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸 分光光度法 HJ 666-2013
总排放口 001	石油类	上限:20mg/L	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 石油类和动 植物油类的测定红 外分光光度法 HJ637-2012
总排放口 001	流量		排污许可证	在线	1次/2小时	参照《水质采样技 术指导》(HJ494)、 《水质采样方案设 计技术规范》 (HJ495)和《地 表水和污水监测技 术规范》(HJ/T91) 执行
检验科排放 口 002	总汞	上 限:0.05mg/L	排污许可证	手工	1次/1季度	水质 汞的测定 冷 原子荧光法(试行) HJ/T 341-2007

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
检验科排放口 002	总砷	上限:0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-87
检验科排放口 002	总镉	上限:0.1mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
检验科排放口 002	总铬	上限:1.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987
检验科排放口 002	六价铬	上限:0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
检验科排放口 002	总铅	上限:1.0mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方 式	监测频次	监测方法
						收分光光度法 GB 7475-87
口腔科排放 口 003	总汞	上 限:0.05mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季 度	水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸 钾消解法 双硫腺 分 光 光 度 法 GB 7469-87
废水自行监 测点 1	总余氯 (以 Cl 计)		排污许可证	手工	1 次/1 季 度	水质 游离氯和总 氯的测定 N,N-二 乙基-1,4-苯二胺滴 定 法 (HJ585-2010)

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
无组织自行 监测点 1	氨 (氨气)		排污许可证	手工	1 次/1 季 度	空气和废气 氨的 测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 533-2009
无组织自行 监测点 2	氯		排污许可证	手工	1 次/1 季 度	环境空气 氯气等 有毒有害气体的 应急监测 电化学 传感器法(HJ 872 —2017)
无组织自行 监测点 3	硫化氢		排污许可证	手工	1 次/1 季 度	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993
无组织自行 监测点 4	甲烷		排污许可证	手工	1 次/1 季 度	环境空气 总烃、 甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进 样-气相色谱法 (HJ 604-2017)

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
无组织自行 监测点 5	臭气浓度		排污许可证	手工	1 次/1 季 度	空气质量 恶臭的 测定 三点比较式 臭袋法 GB T 14675-1993

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
流量计		

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家

四、 企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
低 氮 燃 烧 +SCR 法	燃气锅炉			null%
石灰石/石灰-石膏 法	燃气锅炉			null%
/	燃气锅炉			null%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额