



NO.21JH323

# 检测报告

项目名称: 镇雄县人民医院（南城妇女儿童分院）3 月（第 4 周）监测

委托单位: 镇雄县人民医院（南城妇女儿童分院）

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 3 月 28 日

云南健牛生物科技有限公司



## 注意事项

- 1、报告无“章”、“云南健牛生物科技有限公司检验检测专用章”和“正本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效，报告无审核、批准人签字无效，封面、数据表格及骑缝处加盖“云南健牛生物科技有限公司检验检测专用章”后生效。
- 3、复制报告未重新加盖上述印章无效。
- 4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起七日内向检测单位提出，逾期即视为对检测报告的认可。
- 5、送样和委托检测仅对来样样品负责。
- 6、本报告不得用作广告宣传。
- 7、送检样品须在委托书约定保留期内领取，逾期我单位将自行处理。

地址：昆明市学府路 690 号北理工孵化器

邮编：650033

电话（传真）：0871-68334305

邮箱：[1599952193@qq.com](mailto:1599952193@qq.com)

## 1、样品情况

表 1 样品基本情况

|      |                               |      |             |
|------|-------------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 镇雄县人民医院（南城妇女儿童分院）3 月（第 4 周）监测 |      |             |
| 委托单位 | 镇雄县人民医院（南城妇女儿童分院）             |      |             |
| 采样地点 | 污水处理站出口                       |      |             |
| 样品类型 | 废水                            | 采样方式 | 现场采样监测      |
| 样品数量 | 废水：3 组                        | 样品状态 | -----       |
| 采样人员 | 王显元、刘丽                        | 保存方式 | 按采样技术规范要求保存 |
| 采样时间 | 2021 年 3 月 23 日               |      |             |

## 2、检测条件

备 注：项目按样品检测要求现场采样，并在室内分析检测。

## 3、检测方法和设备

表 2 检测方法、主要检测仪器设备及分析人员

| 检测项目  | 检测方法依据标准名称及代号                  | 方法检出限 | 主要检测仪器设备型号及名称         | 分析人员 |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|------|
| 悬浮物   | 《水质悬浮物的测定重量法》<br>GB 11901-1989 | 4mg/L | ABS120-4<br>电子天平      | 刘春玉  |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | RC-101<br>风冷式 COD 消解器 | 朱佳敏  |

## 4、样品检测结果

表3 废水检测结果

| 结果<br>检测项目                                              | 采样地点、<br>采样时间 | 污水处理站出口    |     |     |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|
|                                                         |               | 2021-03-23 |     |     |
| 悬浮物（mg/L）                                               |               | 12         | 16  | 10  |
| 化学需氧量（mg/L）                                             |               | 221        | 228 | 236 |
| 备注：根据 HJ 630-2011 环境监测质量管理技术导则，“检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限。 |               |            |     |     |

以下无检测数据

报告编制: 高建华

复核: 唐 睿 贤

2021 年 3 月 28 日

审核: 张 磊

2021 年 3 月 28 日

批准: 阮 坤 伟

2021 年 3 月 28 日